

## Heizgutachten eines Fernwärme beheizten Gebäudes ohne zentrale Warmwasserbereitung

Standort:	Baujahr	1968
12345 Musterdingen	Energieträger	Fernwärme
Musterstraße 99	Abrechnung von	01.01.2005
Kennziffer: 10888_0806_3151	Abrechnung bis	31.12.2005

<b>Erfasste Daten:</b>	<b>Gebäude</b>	<b>Wohnung</b>	
Beheizte Nutzfläche	17.253,90	62,30	m <sup>2</sup>
Verbrauch Fernwärme	2.624,9		MWh
Heizenergiekosten	211.852,36		€
Heiznebenkosten	12.828,76		€
Heizkosten	224.681,12	1.951,12	€

<b>Auswertung</b>	<b>Musterdingen</b>	<b>Gebäude</b>	<b>Wohnung</b>	
<b>Verbrauch, Emissionen</b>				
Heizenergieverbrauch	126	152	476	kWh/m <sup>2</sup> ,a
CO <sub>2</sub> -Emission (absolut)		433,1	5,3	t/a
<b>Energiepreis</b>				
Fernwärmepreis	6,0	<b>8,1</b>		Ct/kWh
<b>Heizkosten</b>				
Heizkosten	0,69	<b>1,09</b>	2,61	€/m <sup>2</sup> ,mon.
- darunter Nebenkosten	0,06	0,06	0,15	€/m <sup>2</sup> ,mon.

<b>Energieverbrauchskennwert</b>	<b>Musterdingen</b>	<b>Gebäude</b>	
Heizenergieverbrauch, normiert	136	<b>165</b>	kWh/m <sup>2</sup> ,a

 überdurchschnittliche Werte